

의견 제출

2024년 8월 6일

(주)한양글로벌

기술연구소장 김창규

Office 070-4221-3187 / Mobile 010-4690-1909

경기도 안성시 죽산면 칠장로 84-12

[의견제출]

KDS 34 00 00 조경설계기준

KDS 34 30 15 인공지반기반 식재

가. 예고사항에 대한 항목별 의견

개 정 안	수 정 안	의 견
4.1.3 방근시설 (1) 인공지반에서는 식물의 뿌리가 방수층을 침투할 우려가 있는 경우, 방근기능이 있는 별도의 층을 설치할 수 있다. (2) 방근기능이 있는 별도의 층은 방근시트, 복합방근방수시트, 골재배수층(또는 배수판)과 누름콘크리트의 복합단면층, 비투수콘크리트 등을 적용할 수 있다. (3) 기타 방근시트 등과 관련된 내용은 KCS 41 40 14 (인공지반녹화 방수방근공사)를 따른다.	4.1.3 방근시설 (1) 인공지반에서는 식물의 뿌리가 방수층을 침투할 우려가 있는 경우, 방근기능이 있는 별도의 층을 설치할 수 있다. (2) 기타 방근시트 등과 관련된 내용은 KCS 41 40 14 (인공지반녹화 방수방근공사)를 따른다.	개정안 4.1.3 방근시설 (2) 삭제 (2)의 내용중 골재배수층(또는 배수판)과 누름콘크리트의 복합단면층, 비투수콘크리트등은 방근기능을 발휘하지 못함. (2022.11.(사)한국조경학회에서 작성한 인공식재기반(KDS 34 30 15) 개정(안)에도 (2)의 내용 삭제되어 있음

별첨 1. 인공식재기반(KDS 34 30 15) 개정(안)

인공식재기반(KDS 34 30 15) 개정(안)

신 · 구조문 대비표

2022. 11.

작성기관

(사)한국조경학회

KDS 34 30 15 인공식재기반			
항	현행	개정(안)	근거 / 사유
수시설		(8) 기타 방수층과 관련된 내용은 KCS 41 40 14(인공지반녹화 방수방근공사)를 따른다.	[추가] KCS 41 40 14 인공지반녹화 방수 방근공사 기준신설로 내용수정
4.1.3 방근시설	(1) 인공지반에서는 식물의 뿌리가 방수층을 침투할 우려가 있는 경우, 방근기능이 있는 별도의 층을 설치 할 수 있다. (2) 방근기능이 있는 별도의 층은 방근시트/복합방근 방수시트/골재배수층(또는 배수판)과 누름콘크리트의 복합단면층, 비투수콘크리트 등을 적용할 수 있다.	(1) 인공지반에서는 식물의 뿌리가 방수층을 침투할 우려가 있는 경우, 방근기능이 있는 별도의 층을 설치 할 수 있다. (2) 기타 방근층과 관련된 내용은 KCS 41 40 14(인공지반녹화 방수방근공사)를 따른다.	[수정] KCS 41 40 14 인공지반녹화 방수 방근공사 기준신설로 내용수정
4.1.4~4.1.9	"(생략)"	"(생략)"	
4.2 식물 성장에 따른 변화	"(생략)"	"(생략)"	
4.3 유지관리	"(생략)"	"(생략)"	