

국토교통부고시 제2024 - 000호

「지진·화산재해대책법」 제14조, 「건설기술진흥법」 제 44조 및 같은 법 시행령 제65조에 따라 제2024-147호(‘24.3.21.)로 고시된 「내진설계일반(KDS 17 10 00)」에 오류가 있어 다음과 같이 정정 고시합니다.

2024년 5월 17일

국토교통부장관

정정내용

	4.7 액상화 (6)-②-다-1)	비고
기존	(식 4.7-13) 1) 방법 1 $CRR_{7.5} = \exp\left(\frac{\begin{aligned} &(0.0073 \times V_{S1})^{2.8011} - 4.8981 \\ &- 0.0099 \times \ln(\sigma'_v) + 0.0028 \times FC \\ &+ 0.4984 \end{aligned}}{1.946}\right)$	
정정	(식 4.7-13) 1) 방법 1 $CRR_{7.5} = \exp\left(\frac{\begin{aligned} &(0.0073 \times V_{S1})^{2.8011} - 4.8981 \\ &- 0.0099 \times \ln(\sigma'_v) + 0.0028 \times FC \\ &- 0.4984 \end{aligned}}{1.946}\right)$	기호를 +에서 - 로 정정 (식 4.7-13 內 '+0.4984' → '-0.4984')

문의처

국토교통부 시설안전과: 044-201-3577